Scénario	Energie principale	Energie d'appoint et secours	Localisation chaudière principale	Localisation chaudière d'appoint	Réseau de chaleur externe sur le territoire	Réseau de gaz externe sur le territoire	Maîtrise d'Ouvrage / Gouvernance	Dépendance énergétique de l'Andra
Référence étude d'impact DUP Andra	Biomasse	Gaz avec citerne (GN ou biogaz provenant de 3 4)	Chaudières biomasse sur site Cigéo	Chaudières gaz sur site Cigéo	Non ou 1 possible pour appoint	Non ou 3 ou 4 (partiel), possible pour appoint	ANDRA	Faiblement dépendant d'acteurs tiers
1 Chaufferie centralisée	Biomasse et / ou récupération de chaleur Carbo	Gaz avec citerne (GN ou biogaz provenant de 3 4)	Chaufferie centralisée externe biomasse (ZA BURE-SAUDRON)	Chaudières gaz sur site Cigéo	Oui (dessertes à finaliser)	Non ou 3, possible pour appoint	Chaufferie : à définir Réseaux: à définir	Fortement dépendant d'acteurs tiers
2 Unité de méthanisation centralisée et réseau de gaz GRT	1 unité biogaz centralisée + injection gaz GRT	Auto secouru par réseau GRT	Chaudière gaz sur site Cigéo	Sans objet	Non	Réseau gaz public (dessertes à finaliser)	Unité : A définir Réseau : GRT ou concessionnaires gaz	Faiblement dépendant d'acteurs tiers
3 X unités de méthanisation et réseau de gaz	X unités de biogaz	Gaz avec citerne (secours)	Chaudière gaz sur site Cigéo	Sans objet	Non	Réseau gaz local (dessertes à finaliser)	Unité : A définir Réseau : A définir	Fortement dépendant d'acteurs tiers
4 X unités de méthanisation, cogénération	Biomasse	Chaleur de cogénération + Gaz avec citerne	Chaudières biomasse sur site Cigéo	Chaudières gaz sur site Cigéo	Au moins 1 unité à proximité du site Cigéo	Non	Chaufferie biomasse : ANDRA Biogaz + réseau : A définir	Faiblement dépendant d'acteurs tiers